

Eurofins Institut Jäger GmbH - Ernst-Simon-Str. 2-4 - 72072 Tübingen

info.tuebingen@eurofins-umwelt.de
www.eurofins.de

Gemeinde
Mühlingen
Bürgermeisteramt
Schloßstrasse 15

78357 Mühlingen

Telefon: 07775/9303-0 Fax: 07775/9303-19

PRÜFBERICHT

Tübingen, 22.08.2011 / si
Es schreibt Ihnen Frau Singer (7007-47)

Art des Auftrages: Zusatzparameter
Auftragsnummer: A11-02046
Kundennummer: 01825
Wasserkörper: Mühlingen und Ortsteile
Entnahmestellen: siehe unten
Probenahme / -nehmer: 16.08.2011 / 09:00-10:40 Uhr Frau Frey, Eurofins Institut Jäger
Probeneingang: 17.08.2011
Untersuchungsbeginn: 17.08.2011 **Untersuchungsende:** 22.08.2011

ERGEBNISSE

	Nitrat (NO ₃) mg/l DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
Tagebuchnummer / Bezeichnung der Probe	
PA11-05407 / Mühlingen / Rathaus	16
PA11-05408 / Mühlingen / TB Gerhardsbrunnen / 0001/420-1	11
PA11-05409 / Zoznegg / Bergholzquelle	12
PA11-05410 / Zoznegg / Weiherbachquelle	30

Jedes Messergebnis unterliegt der Messunsicherheit. Informationen erhalten Sie durch das Qualitätsmanagement unseres Institutes. Das Probenahmeverfahren wurde im akkreditierten Bereich durchgeführt.

Die Probenahme erfolgt gemäß: DIN EN ISO 19458 (K19); DIN EN ISO 5667-1 (A4)

Es gelten die Nachweisgrenzen gemäß Anlage 5 der TrinkV 2001

GRENZWERTE

Nitrat (NO₃) 50 mg/l

BEFUND

Die in den Anlagen der TrinkwV vom 21.05.2001 genannten Grenzwertkonzentrationen werden in den vorliegenden Trinkwasserproben für den untersuchten Parameter in keinem Fall überschritten.

Mehrfertigung: LRA/GA Konstanz (Fax: 07531/800-2688)

Matthias Hamann
Geschäftsführer

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die o.g. Prüfgegenstände. Ohne Genehmigung darf dieser Bericht nicht auszugsweise veröffentlicht oder vervielfältigt werden.
Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) Stand Januar 2011, sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie jederzeit bei uns anfordern.

Seite 1 von 1