

Gemeinde  
Mühlingen  
Bürgermeisteramt  
Im Göhren 2

78357 Mühlingen

Telefon: 07775/9303-0

Fax: 07775/9303-19

## PRÜFBERICHT

Tübingen, 28.03.2018 / ib  
Es schreibt Ihnen Frau Baumann (7007-67)

**Art des Auftrages:** Trinkwasseruntersuchung  
**Auftragsnummer:** S18-01503  
**Kundennummer:** 01825  
**Wasserkörper / Objekt:** Mühlingen und Ortsteile  
**Entnahmeorte / -stellen:** siehe unten  
**Probenahme / -nehmer:** 26.03.2018 / 08:15 Uhr Schieß Dagmar / Eurofins Institut Jäger  
**Probeneingang:** 26.03.2018  
**Untersuchungsbeginn:** 27.03.2018 **Untersuchungsende:** 28.03.2018  
**Probenahmemethode:** DIN ISO 5667-5 (A 14) (2011-02); DIN EN ISO 5667-1 (A 4) (2007-04)

## ERGEBNISSE

Tagebuchnummer / Entnahmeort/-stelle	Wassertemperatur bei PN °C DIN 38404-4 (C 4)	Nitrat (NO <sub>3</sub> ) mg/l DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
PS18-03795 / Mühlingen / Steinbühlquelle vor UV / E.Nr.:3350575002 / LFU.Nr.:9001/470-3 / Rohwasser	7,9	25

PN = Probenahme

Jedes quantitative Messergebnis unterliegt der Messunsicherheit. Informationen erhalten Sie durch das Qualitätsmanagement unseres Institutes. Die Probenahme erfolgte im akkreditierten Bereich der Eurofins Institut Jäger GmbH.

Es gelten die Nachweisgrenzen gemäß Anlage 5 der TrinkwV 2001

### Grenzwerte

Nitrat (NO<sub>3</sub>) 50 mg/l

## BEFUND

Die Anforderungen der derzeit gültigen TrinkwV sind für die untersuchten Parameter eingehalten.

Mehrfertigung: LRA/GA Konstanz (Gesundheitsamt@lrkn.de)  
Grundwasserdatenbank

**Dr. Matthias Kleih**  
Junior Manager

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die o.g. Prüfgegenstände. Ohne Genehmigung darf dieser Bericht nicht auszugsweise veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der aktuell gültigen Fassung, sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie jederzeit bei uns anfordern.

Seite 1 von 1